

自治区生态环境保护督察销号备案登记表

整改问题	《自治区空气质量持续改善行动实施方案》要求，2025 年完成 65 蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造，兴安盟有 20 台 65 蒸吨以上燃煤锅炉，截至督察进驻，仅 8 台锅炉完成超低排放改造，兴安热电有限责任公司 3 台锅炉改造工作尚未启动，推进缓慢。	
整改时限	2025 年 10 月底	
整改目标	完成剩余 2 台燃煤锅炉超低排放改造验收任务。	
整改措施	一是全力推动鑫光热力公司 2 台 75 蒸吨燃煤锅炉超低排放改造工作。 二是强化日常监管，及时化解改造工作中的问题，确保按期完成。 三是推动鑫光热力公司做好运行调试改造验收，确保稳定运行、达标排放。	
整改完成情况	一是专人负责盯办推进鑫光热力公司 2 台 75 蒸吨燃煤锅炉超低排放改造，及时督促企业加快施工进度，第一时间解决推进过程中存在的困难，确保按时完成超低排放改造整改任务。2024 年底鑫光热力公司完成了 2 台 75 蒸吨燃煤锅炉超低排放改造施工。 二是该项目已于 2025 年 4 月完成验收工作，现已实现稳定运行、达标排放。	
审核意见	责任单位意见： 签字：  月 日	牵头监管单位意见： 签字： 2025 年 月 日
备注		